

INFORMAZIONI GENERALI

Codice: ACE Data: 06/06/2013 Validità: 06/06/2023 Motivo: Trasformazione edilizia

CERTIFICATO RELATIVO A Unità immobiliare

NUMERO UNITA' IMMOBILIARI 1

UBICAZIONE

Comune: Doues C.A.P.: 11010

Indirizzo: Località Javid, 43

Coord. Nord: 5075370 Coord. Est: 368802

Altitudine [m]: 1130

Zona climatica: F Gradi giorno: 3996



DATI CATASTALI

Sezione: Categoria catastale: A3

Foglio: Particelle

Subalterni:


DATI PROPRIETARIO

Nome: Cognome:
 Rag.Soc.: Cod.Fisc./P.IVA
 Indirizzo: Comune: DOUES (AOSTA) C.A.P.: 11010
 Telefono: Email:

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE

EDIFICIO IN CLASSE **C**

Basso fabbisogno



EP_{gl}
 175.8
 kWh/m² anno

Alto fabbisogno

QUALITA' INVOLUCRO

Bassa



QUALITA' IMPIANTO

Bassa



USO FONTI RINNOVABILI

Alta



DESCRIZIONE INVOLUCRO

Destinazione d'uso: E.1 (1)-(2) Edifici residenziali	
Tipologia edilizia: Edificio singolo	
Tipologia costruttiva: Muratura portante in pietra	
Tipologia infissi: Telaio in pvc Vetro doppio con gas basso emissivo	
Anno di costruzione: 1919 - 1945	
Anno di ristrutturazione: Dopo il 2005	
Superficie utile [m ²]: 109.30	
Superficie disperdente (S) [m ²]: 242.31	
Volume lordo riscaldato (V) [m ³]: 384.91	S/V: 0.63

DESCRIZIONE IMPIANTO

RISC	Anno installazione	2012	Tipologia	Camino/stufa/termo camino/termo stufa
	Potenza nominale [kW]	18.40	Combustibile	Biomassa legnosa
ACS	Anno installazione	2012	Tipologia	Impianto misto riscaldamento/ACS
	Potenza nominale [kW]	18.40	Combustibile	Biomassa legnosa
FER	Tipologia	Solare termico	En. prodotta [kWh _e :kWh _{th}]	1715.48
	-	-	-	-

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

EP _{i, invol}	Indice di prestazione termica dell'edificio per il riscaldamento	96.65 kWh/m ² anno	EP _{e, invol}	Indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento	0.00 kWh/m ² anno
EP _i	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale	149.74 kWh/m ² anno	300		0
EP _e	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva	0.00 kWh/m ² anno	20		0
EP _{acs}	Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria	26.06 kWh/m ² anno	80		0
EP _{ill}	Fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione	0.00 kWh/m ² anno	L'edificio non richiede il calcolo di questo indice di prestazione energetica (ex d.G.r. 1606/2011)		
EP _{gl, fer}	Contributo fonti rinnovabili	162.57 kWh/m ² anno	0		50
CO ₂	Emissione di gas ad effetto serra in atmosfera	2.06 kg/m ² anno	60		0

POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO

	INTERVENTO	PRIORITA' DI INTERVENTO	PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE [kWh/m ² anno]	CLASSE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE	RIDUZIONE CO ₂ eq [%]
Involucro					
Impianto					

SOMMATORIA DI TUTTI GLI INTERVENTI IPOTIZZATI

Note	
------	--

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA



PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	
Nome: [redacted]		Nome:	
Cognome: [redacted]		Cognome:	
Titolo: [redacted]		Titolo:	
Indirizzo: [redacted]		Indirizzo:	
Telefono:		Telefono:	
E-mail:		E-mail:	

COSTRUTTORE		DIRETTORE LAVORI	
Nome:		Nome: [redacted]	
Cognome:		Cognome: [redacted]	
Regione Sociale:		Titolo: [redacted]	
Indirizzo:		Indirizzo: [redacted]	
Telefono:		Telefono:	
E-mail:		E-mail:	

SOGGETTO CERTIFICATORE			
Nome: [redacted]	Cognome: LOMBARDI	Titolo: Ordine degli architetti	
Indirizzo: [redacted]	Comune (Prov): QUART (AO)	C.A.P. [redacted]	
N. accreditamento: [redacted]	Telefono: [redacted]	[redacted]	

DATI DI INGRESSO		
<input type="checkbox"/> Progetto Energetico	Provenienza	
<input checked="" type="checkbox"/> Rilievo sull'edificio		D.Lombardi, M.Barbuto, E. Zaffuto

SOPRALLUOGHI		
N	DATA	DESCRIZIONE
1	08/05/2013	Sopralluogo per presa visione, rilievo e diagnosi energetica
2		
3		
4		

SOFTWARE	
DENOMINAZIONE: Beauclimat	VERSIONE: 3.0.7
PRODUTTORE: Regione Autonoma Valle d'Aosta	

TIMBRO E FIRMA

Il soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver effettuato l'attestato in conformità alle disposizioni contenute nella L.r. 21/2008 e nelle relative deliberazioni applicative approvate dalla Giunta regionale.

Data: Aosta 06/06/2013 Soggetto certificatore: [redacted]

Codice ACE-D356-56

